

ACCESSIBILITE - INFORMATIONS AUX USAGERS

EN DATE DU
14/05/2018 12:38

COLLEGE LES CASTORS

Le détail de chaque rubrique est disponible sur demande au personnel d'accueil (Modalités de maintenance des équipements, état détaillé de l'accessibilité, actions menées...)

INFORMATION SUR L'ERP

Catégorie de l'ERP : 5ème

Type de l'ERP : R

Prestation(s) proposée(s) /

Activité(s) principale(s) :

Enseignement secondaire



ACCESSIBILITE A L'ORIGINE

Diagnostic réalisé : 

Nombre d'obstacles relevés : 15



ACCESSIBILITE ACTUELLE : Qualification des fonctionnalités de l'ERP					
Fonctionnalités					Commentaire / Modalités d'accessibilité
Repérer et cheminer jusqu'à l'établissement					Le cheminement depuis la rue jusqu'à l'entrée est accessible aux UFR. Une bande de guidage au sol est à ajouter pour les personnes atteintes de déficience visuelle.
Stationner un véhicule					Des places de stationnement réservées ont été créées à proximité
Entrer dans l'établissement					L'entrée est accessible aux UFR. Une bande de guidage au sol est à ajouter pour les personnes atteintes de déficience visuelle entre le portail et la porte d'entrée
Etre accueilli					L'accueil est accessible à tous. Une boucle d'induction magnétique doit être mise à disposition du public
Se déplacer et atteindre les services					Les étages du collège ne sont pas accessibles aux UFR en raison de l'absence d'un ascenseur desservant tous les niveaux. Les équipements d'escalier et le mobilier doivent être mis en conformité.
Utiliser les sanitaires					Il existe des sanitaires adaptés à tous



CALENDRIER - ACTIONS MENEES

Année prévisionnelle de fin de travaux : déc.-24

Nombre d'obstacles résolus : 6

Nombre d'obstacles restants : 9

0%



100%



DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été déposé pour cet établissement

Type de l'Ad'AP : Ad'AP Patrimonial

Validé le : 27/04/2016

N° de l'Ad'AP : 046 042 15 00047

Nombre d'années de réalisation des travaux :

Fin prévue des travaux : 31/12/2024

Nombre de dérogations envisagées et/ou validées :

Si Ad'AP Patrimonial :

Autorisation de travaux déposée : 

N° du dossier :

Validé le :

Ad'AP terminé :

Attestation d'achèvement transmise : 




FORMATION DU PERSONNEL D'ACCUEIL (Non concerné : ERP 5ème catégorie ou IOP)

Nombre de personnes à former : 0

Nombre de personnes formées : 0

Nombre de personnes restant à former : 0

0%



100%



DYSFONCTIONNEMENT

Nombre de dysfonctionnements répertoriés : 0

Nombre de dysfonctionnements levés : 0

Nombre de dysfonctionnements en cours : 0



Dernier dysfonctionnement en cours :
Aucun dysfonctionnement en cours

