

ACCESSIBILITE - INFORMATIONS AUX USAGERS

EN DATE DU  
17/05/2018 11:36

COLLEGE MARCEL MASBOU

Le détail de chaque rubrique est disponible sur demande au personnel d'accueil (Modalités de maintenance des équipements, état détaillé de l'accessibilité, actions menées...)

| INFORMATION SUR L'ERP       |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Catégorie de l'ERP : 3ème   | Type de l'ERP : R       |
| Prestation(s) proposée(s) / | Enseignement secondaire |
| Activité(s) principale(s) : |                         |

| ACCESSIBILITE A L'ORIGINE |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Diagnostic réalisé :      | Nombre d'obstacles relevés : 52 |

| ACCESSIBILITE ACTUELLE : Qualification des fonctionnalités de l'ERP |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnalités                                                     |  |  |  |  | Commentaire / Modalités d'accessibilité                                                                                                                                                                                                    |
| Repérer et cheminer jusqu'à l'établissement                         |  |  |  |  | Le cheminement depuis la rue jusqu'à l'entrée est accessible. Une bande de guidage doit être installée au sol entre la place de stationnement et le portail                                                                                |
| Stationner un véhicule                                              |  |  |  |  | Une place de stationnement réservée a été créée                                                                                                                                                                                            |
| Entrer dans l'établissement                                         |  |  |  |  | L'entrée est accessible de plain pied. Une bande de guidage doit être installée au sol entre le portail et la porte principale                                                                                                             |
| Etre accueilli                                                      |  |  |  |  | L'accueil est accessible à tous. Une boucle d'induction magnétique doit être mise à disposition des personnes malentendantes.                                                                                                              |
| Se déplacer et atteindre les services                               |  |  |  |  | Les étages du bâtiment D et de la SEGPA sont inaccessibles aux UFR en raison de l'absence d'ascenseur desservant tous les niveaux. Le cheminement vers le bâtiment G est aussi inaccessible aux UFR. L'équipement des différents escaliers |
| Utiliser les sanitaires                                             |  |  |  |  | Certains sanitaires ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. D'autres sanitaires PMR restent à créer                                                                                                                        |

| CALENDRIER - ACTIONS MENEES                      |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Année prévisionnelle de fin de travaux : déc.-24 |  |
| Nombre d'obstacles résolus : 27                  |  |
| Nombre d'obstacles restants : 25                 |  |

| DEMARCHES ADMINISTRATIVES                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été déposé pour cet établissement |                                     |
| Type de l'Ad'AP : Ad'AP Patrimonial                                              | Validé le : 27/04/2016              |
| Nombre d'années de réalisation des travaux :                                     | N° de l'Ad'AP : 046 042 15 00047    |
| Nombre de dérogations envisagées et/ou validées :                                | Fin prévue des travaux : 31/12/2024 |
| Si Ad'AP Patrimonial : Autorisation de travaux déposée :                         | Validé le :                         |
| N° du dossier :                                                                  |                                     |
| Ad'AP terminé : Attestation d'achèvement transmise :                             |                                     |

| FORMATION DU PERSONNEL D'ACCUEIL         |  |
|------------------------------------------|--|
| Nombre de personnes à former : 0         |  |
| Nombre de personnes formées : 0          |  |
| Nombre de personnes restant à former : 0 |  |

| DYSFONCTIONNEMENT                            |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre de dysfonctionnements répertoriés : 0 | <b>Aucun dysfonctionnement en cours</b> |
| Nombre de dysfonctionnements levés : 0       |                                         |
| Nombre de dysfonctionnements en cours : 0    |                                         |