

ACCESSIBILITE - INFORMATIONS AUX USAGERS

EN DATE DU

24/05/2018 11:47

COLLEGE PUY D'ISSOLUD

Le détail de chaque rubrique est disponible sur demande au personnel d'accueil (Modalités de maintenance des équipements, état détaillé de l'accessibilité, actions menées...)

INFORMATION SUR L'ERP

Catégorie de l'ERP : **4ème**

Type de l'ERP : **R**



Prestation(s) proposée(s) /
Activité(s) principale(s) : **Enseignement secondaire**

ACCESSIBILITE A L'ORIGINE

Diagnostic réalisé :



Nombre d'obstacles relevés :

38



ACCESSIBILITE ACTUELLE : Qualification des fonctionnalités de l'ERP

Fonctionnalités					Commentaire / Modalités d'accessibilité
Repérer et cheminer jusqu'à l'établissement					Le cheminement depuis la rue jusqu'à l'entrée est accessible. Une bande de guidage doit être posée au sol pour les personnes atteintes de déficience visuelle
Stationner un véhicule					Une place de stationnement réservée a été créée.
Entrer dans l'établissement					L'entrée est accessible de plain pied. L'interphone doit être remplacé par un visiophone et positionné à une hauteur comprise entre 90cm et 130cm du sol
Etre accueilli					Actuellement, l'accueil n'est pas accessible aux UFR. Une boucle d'induction magnétique doit être mise à disposition des personnes malentendantes
Se déplacer et atteindre les services					Actuellement les étages des différents bâtiments sont inaccessibles aux UFR en raison de l'absence d'ascenseur. Les escaliers doivent être équipés conformément à la réglementation ainsi que le mobilier. Certaines largeurs de portes sont insuffisantes.
Utiliser les sanitaires					Les sanitaires adaptés à tous existants doivent être mis aux normes d'accessibilité.


CALENDRIER - ACTIONS MENEES

Année prévisionnelle de fin de travaux : **déc.-24**

Nombre d'obstacles résolus : **12**

Nombre d'obstacles restants : **26**

0%



100%



DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été déposé pour cet établissement

Type de l'Ad'AP : **Ad'AP Patrimonial**

Validé le : **27/04/2016**

N° de l'Ad'AP : **046 042 15 00047**

Nombre d'années de réalisation des travaux :

Fin prévue des travaux : **31/12/2024**

Nombre de dérogations envisagées et/ou validées :

Si Ad'AP Patrimonial :

Autorisation de travaux déposée :

×

N° du dossier :

Validé le :

Ad'AP terminé :

Attestation d'achèvement transmise :

×



FORMATION DU PERSONNEL D'ACCUEIL

Nombre de personnes à former : **0**

Nombre de personnes formées : **0**

Nombre de personnes restant à former : **0**

0%



100%



DYSFONCTIONNEMENT

Nombre de dysfonctionnements répertoriés : **0**

Nombre de dysfonctionnements levés : **0**

Nombre de dysfonctionnements en cours : **0**

Dernier dysfonctionnement en cours :



Aucun dysfonctionnement en cours

